Certificate

kiwa
Partner for progress

Numero / *Number*	KIP-079450/01	Sostituisce / *Replaces*	--
Emesso / *Issued*	16/09/2013	Scopo / *Scope*	Directive 2009/142/EC Directive 92/42/EEC
Rapporto / *Report*	100400301		
PIN	0694CL6033		

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa dichiara che i prodotti
Kiwa hereby declares that the products

caldaie a condensazione
central heating condensing boilers

Marchio / *trade mark*: Volkèra

Modelli / *models*: Compact 25A
Compact 29A

commercializzate da / *marketed by*: **VOKERA Ltd**
London Colney, Great Britain

soddisfano i requisiti riportati nella
meets the essential requirements as described in the
Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE e Direttiva Rendimenti 92/42/CEE
Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC and in the Directive on efficiency requirements 92/42/EEC

I suddetti prodotti sono stati approvati per
Mentioned products have been approved for
Tipi di apparecchi / *appliance type* : B_{23P}, B_{53P}, C_{13}, C_{23}, C_{33}, C_{43}, C_{53}, C_{63}, C_{83}, C_{93}
C_{13X}, C_{33X}, C_{43X}, C_{53X}, C_{63X}, C_{83X}, C_{93X}

Paesi e categorie apparecchi / *Countries and appliance categories*

AL	II_{2H3P}	AT	II_{2H3P}	BG	II_{2H3P}
CH	II_{2H3P}	CZ	II_{2H3P}	DK	I_{2H}
HR	II_{2H3P}	ES	II_{2H3P}	FI	I_{2H}
FR	II_{2Esi3P}	GB	II_{2H3P}	GR	II_{2H3P}
IE	II_{2H3P}	IS	I_{3P}	IT	II_{2H3P}
LT	II_{2H3P}	LV	I_{2H}	MK	II_{2H3P}
NL	I_{3P}	NO	I_{2H}	PT	II_{2H3P}
RO	II_{2H3P}	SE	I_{2H}	SI	II_{2H3P}
SK	II_{2H3P}	TR	II_{2H3P}	HU	II_{2H3P}
EE	I_{2H}				

Kiwa

Ing. Emanuele Ferrari
Director Product Certification

kiwa Approved
EC Directive
EC TYPE EXAMINATION
2009/142/EC
92/42/EEC
GASTEC

CE 0694

Kiwa Italia S.p.a.
Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano
Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)
www.1kiwa.com
GASTEC

Certificate

kiwa
Partner for progress

Numero / *Number*	KIP-079450/01	Sostituisce / *Replaces*	--
Emesso / *Issued*	16/09/2013	Scopo / *Scope*	Directive 92/42/EEC
Rapporto / *Report*	100400301		
PIN	0694CL6033		

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
Award of Energy-Perfomance labels:

Marchio / *trade mark*:	Volkèra				
	Valori di rendimento / *Efficiency values*				
	Carico nominale *Full load* 80/60°C (%)	Carico parziale 30% *part load* (%)	Carico medio *Aver. load* 80/60°C (%)	Carico medio *Aver. load* 50/30°C (%)	Livello stelle / *Star level*:
Compact 25A	97,5	108,9	97,8	106	☆☆☆☆
Compact 29A	97,8	108,4	98	106,1	☆☆☆☆

*Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677:98
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677:98

Kiwa

Ing. Emanuele Ferrari
Director Product Certification

kiwa Approved
EC Directive
EC TYPE EXAMINATION
92/42/EEC
GASTEC

CE 0694

Kiwa Italia S.p.a.
Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano
Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com
GASTEC