



Numero / Number KIP-076845/01 Sostituisce / Replaces --
Emesso / Issued 22/02/2013 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC
Rapporto / Report 100400301 Directive 92/42/EEC
PIN 0694CL6033

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa dichiara che i prodotti
Kiwa hereby declares that the products

caldaie a condensazione
central heating condensing boilers

Marchio / trade mark:

Vokèra

Modelli / models:

Excel 25
Excel 29

commercializzate da /
marketed by

VOKERA Ltd
London Colney, Great Britain

soddisfano i requisiti riportati nella
meets the essential requirements as described in the

Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE e Direttiva Rendimenti 92/42/CEE
Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC and in the Directive on efficiency requirements 92/42/EEC


I suddetti prodotti sono stati approvati per
Mentioned products have been approved for

Tipi di apparecchi / *appliance type* : B_{23P}, B_{53P}, C₁₃, C₂₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃, C₉₃
C_{13X}, C_{33X}, C_{43X}, C_{53X}, C_{63X}, C_{83X}, C_{93X}

Paesi e categorie apparecchi / *Countries and appliance categories*

AL	II _{2H3P}	AT	II _{2H3P}	BG	II _{2H3P}
CH	II _{2H3P}	CZ	II _{2H3P}	DK	I _{2H}
HR	II _{2H3P}	ES	II _{2H3P}	FI	I _{2H}
FR	II _{2Esi3P}	GB	II _{2H3P}	GR	II _{2H3P}
IE	II _{2H3P}	IS	I _{3P}	IT	II _{2H3P}
LT	II _{2H3P}	LV	I _{2H}	MK	II _{2H3P}
NL	I _{3P}	NO	I _{2H}	PT	II _{2H3P}
RO	II _{2H3P}	SE	I _{2H}	SI	II _{2H3P}
SK	II _{2H3P}	TR	II _{2H3P}	HU	II _{2H3P}
EE	I _{2H}				


Kiwa



Ing. Emanuele Ferrari
Director Product Certification

kiwa
Approved

EC Directive



2009/142/EC
92/42/EEC

GASTEC

CE
0694

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC

Numero / Number KIP-076845/01 Sostituisce / Replaces --
 Emesso / Issued 22/02/2013 Scopo / Scope Directive 92/42/EEC
 Rapporto / Report 100400301
 PIN 0694CL6033

Certificate

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
 Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark:	Vokèra				
	Valori di rendimento / Efficiency values				
	Carico nominale Full load 80/60°C (%)	Carico parziale 30% part load (%)	Carico medio Aver. load 80/60°C (%)	Carico medio Aver. load 50/30°C (%)	Livello stelle / Star level:
Excel 25	97,5	108,9	97,8	106	☆☆☆☆
Excel 29	97,8	108,4	98	106,1	☆☆☆☆

*Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677:98
 Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677:98

Kiwa Italia S.p.a.


Sede Legale:
 Via Mameli Goffredo, 20
 20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
 Via Treviso, 32/34
 31020 San Vendemiano (TV)


www.1kiwa.com

GASTEC

Kiwa



Ing. Emanuele Ferrari
 Director Product Certification



CE
 0694